

## 佛山市2016年国控企业污染源第二季度（废气重点）监督性监测结果（1家）

单位：mg/m<sup>3</sup>，烟气黑度（级）除外

序号	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	是否达标	超标倍数	未监测原因
1	三水区	佛山恒益发电有限公司	1# FQ-881001	烟尘执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值，其它项目执行表1（燃煤锅炉，现有锅炉），其中氮氧化物≤100mg/m <sup>3</sup>	2016-5-16	氮氧化物	9	100	是		
			二氧化硫			5L	200	是			
			汞			0.00003L	0.03	是			
			烟尘			3	30	是			
			氮氧化物			3L	100	是			
			二氧化硫			5L	200	是			
			汞			0.00003L	0.03	是			
			烟尘			3	30	是			
			烟气黑度			1	1	是			
			2# FQ-881002								

填表

复核

审核