

江门市2017年国控企业污染源6月（危废废气）监督性监测结果

单位：mg/m³

序号	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称（单位）	污染物浓度	标准限值	是否达标	超标倍数	备注
1	江海区	江门荣信电路板有限公司	250万大卡天然气导热油炉排气筒	广东《锅炉大气污染物排放标准》	2017-6-26	烟尘	7	30	是		
						二氧化硫	13	50	是		
						氮氧化物	128	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		