

## 江门市2017年非国控企业污染源5月（废气重点）监督性监测结果

单位：mg/m<sup>3</sup>

序号	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称（单位）	污染物浓度	标准限值	是否达标	超标倍数	未监测原因
1	新会区	亚太纸业（广东）有限公司	410t/h燃煤锅炉烟道采样口	国家《锅炉大气污染物排放标准》	2017-5-23	烟尘	11.9	30	是		
				广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》		二氧化硫	34	300	是		
						氮氧化物	83	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		