

江门市2017年国控企业污染源5月（废气重点）监督性监测结果

单位：mg/m³

序号	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称(单位)	污染物浓度	标准限值	是否达标	超标倍数	未监测原因
3	江海区	信义环保特种玻璃(江门)有限公司	600t/h(A线)处理后烟道采样口	平板玻璃工业大气污染物排放标准	2017-5-5	二氧化硫	229	400	是		
						氮氧化物	535	700	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
						烟尘	30.0	50	是		
			900t/h(B线)处理后烟道采样口		2017-5-5	二氧化硫	159	400	是		
						氮氧化物	377	700	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
						烟尘	31.9	50	是		
			900t/h(C线)处理后烟道采样口		2017-5-5	二氧化硫	111	400	是		
						氮氧化物	326	700	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
						烟尘	38.2	50	是		
900t/h(C线)处理后烟道采样口	2017-5-17	二氧化硫	16	400	是						
		氮氧化物	141	700	是						
		林格曼黑度	1	1	是						
		烟尘	32.2	50	是						
4	新会区	江门市新会区冠华针织厂有限公司	75t/h燃煤锅炉×2总烟道采样口	火电厂大气污染物排放标准	2017-5-4	烟尘	13.3	20	是		
						二氧化硫	149	200	是		
						氮氧化物	177	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
5	新会区	新会双水发电有限公司	5机组烟道采样口	火电厂大气污染物排放标准	2017-5-4	烟尘	13.3	20	是		
						二氧化硫	82	200	是		
						氮氧化物	156	200	是		
			6机组烟道采样口		2017-5-4	烟尘	15.2	20	是		
						二氧化硫	114	200	是		
						氮氧化物	153	200	是		
6	台山市	广东国华粤电台山发电有限公司	1-2#机组总烟道采样口	火电厂大气污染物排放标准	2017-5-11	烟尘	10.7	20	是		
						二氧化硫	39	200	是		
						氮氧化物	32	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
			4机组烟道采样口		2017-5-11	烟尘	13.5	20	是		
						二氧化硫	46	200	是		
						氮氧化物	36	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
			5机组烟道采样口		2017-5-11	烟尘	15.3	20	是		
						二氧化硫	40	200	是		
						氮氧化物	52	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
7机组烟道采样口	2017-5-11	烟尘	13.3	20	是						
		二氧化硫	46	50	是						
		氮氧化物	54	100	是						
		林格曼黑度	1	1	是						