

江门市2018年1月重点监控企业（废气）监督性监测结果

单位：mg/m³

序号	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称（单位）	污染物浓度	标准限值	是否达标	超标倍数	备注
1	新会区	江门市新会区冠华针织厂有限公司	75t/h燃煤锅炉×2总烟道采样口	火电厂大气污染物排放标准	2018-1-18	二氧化硫	10	200	是		
						氮氧化物	161	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
						烟尘	6.7	20	是		
2	新会区	新会双水发电厂有限公司	5机组烟道采样口	火电厂大气污染物排放标准	2018-1-19	二氧化硫	2	200	是		
						氮氧化物	30	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
						烟尘	3.86	20	是		
			6机组烟道采样口		2018-1-19	二氧化硫	5	200	是		
						氮氧化物	28	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
						烟尘	3.3	20	是		