江门市2018年1月重点监控重金属企业（废水）监督性监测结果

序号	行政区	企业名单	评价标准	标准排污口名称	监测日期	监测结果（ 单位：mg/L pH：无量纲 色度：倍 粪大肠菌群数：个）																									达标评价	备注
						pH	悬浮物	COD_{Cr}	BOD_5	硫化物	石油类	动植物油	色度	总氰化物	氨氮	总氮	总磷	六价铬	总铬	铜	镉	铅	锌	镍	汞	砷	氯化物（氯离子）	氟化物（氟离	银	总铝	铁		
1	蓬江区	江门市蓬江区珠江皮革实业有限公司	制革及毛皮加工工业水污染物排放标准	标准排污口	20180110	8.1	7	28	6.6	<0.005	—	<0.04	<2	—	0.376	11.8	0.03	<0.004	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	570	—	—	—	—	达标	
2	蓬江区	江门市蓬江区珠江皮革实业有限公司	制革及毛皮加工工业水污染物排放标准	标准排污口	20180117	—	—	28	—	—	—	—	—	—	0.070	—	—	<0.004	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	达标	
3	新会区	江门市新会区江咀腾鑫皮革有限公司	制革及毛皮加工工业水污染物排放标准	标准排污口	20180104	7.9	42	110	13.6	0.008	—	0.42	8	—	2.63	18.8	0.04	0.008	0.022	—	—	—	—	—	—	—	348	—	—	—	—	达标	
				含铬处理设施处理后		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.018	0.032	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	达标	
				雨水渠		7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	达标	
4	新会区	广东大林建材五金有限公司	电镀污染物排放标准	标准排污口	20180104	7.3	21	36	—	—	<0.04	—	—	<0.004	0.698	2.56	0.02	0.01	0.022	<0.05	<0.001	<0.01	<0.05	<0.01	<0.00004	<0.0002	—	0.64	<0.02	<0.009	<0.03	达标	
				含镍处理设施处理后		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	—	<0.001	<0.01	—	<0.01	<0.00004	—	—	—	<0.02	—	—	达标	
				含铬处理设施处理后		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004	0.016	—	<0.001	<0.01	—	<0.01	<0.00004	—	—	—	<0.02	—	—	达标	
				雨水渠		8.6	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.05	<0.001	<0.01	<0.05	<0.01	<0.00004	<0.0002	—	—	<0.02	<0.009	<0.03	达标	
5	新会区	江门新会区凯德金属制品有限公司	电镀污染物排放标准	标准排污口	20180104	8	19	15	—	—	<0.04	—	—	<0.004	0.77	2.14	0.12	0.004	0.004	<0.05	<0.001	<0.01	<0.05	<0.01	<0.00004	<0.0002	—	1.2	<0.02	<0.009	<0.03	达标	
6	新会区	新会崖门定点电镀工业基地	电镀水污染物排放标准	标准排污口	20180104	6.8	16	41	—	—	<0.04	—	—	<0.004	0.709	4.86	0.16	0.012	0.026	<0.05	<0.001	<0.01	<0.05	<0.01	<0.00004	<0.0002	—	0.71	<0.02	<0.009	<0.03	达标	
				含镍处理设施处理后		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.016	0.032	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.00004	—	—	—	<0.02	—	—	达标	
				含铬处理设施处理后		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.018	0.036	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.00004	—	—	—	<0.02	—	—	达标	
				雨水渠		7.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	0.004	<0.05	<0.001	<0.01	<0.05	<0.01	<0.00004	<0.0002	—	—	<0.02	<0.009	<0.03	达标	
7	恩平市	恩平中星灯饰表面处理有限公司	电镀污染物排放标准	标准排污口	20180109	6.9	19	58	—	—	<0.04	—	—	<0.004	3.39	6.26	0.56	<0.004	<0.03	<0.05	<0.001	<0.01	<0.05	<0.05	<0.00004	—	—	—	<0.02	0.336	0.12	达标	
				含铬废水单独处理后		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	0.1	—	<0.001	<0.01	—	<0.05	<0.00004	—	—	—	<0.02	—	—	达标	
				含镍废水单独处理后		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	0.05	—	<0.001	0.01	—	<0.05	<0.00004	—	—	—	<0.02	—	—	达标	
				雨水总排放渠监测井		6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	0.3	<0.05	<0.001	<0.01	<0.05	0.1	<0.00004	—	—	—	<0.02	0.219	0.26	达标	

备注：黄底红字为超标项目