

江门市2017年国控企业污染源11月（废气重点）监督性监测结果

单位: mg/m<sup>3</sup>

序号	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称(单位)	污染物浓度	标准限值	是否达标	超标倍数	备注
1	江海区	信义环保特种玻璃(江门)有限公司	600t/d生产线(一线)窑炉废气治理设施处理后烟道采样	平板玻璃工业大气污染物排放标准	2017-11-8	二氧化硫	163	400	是		
						氮氧化物	552	700	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
						烟尘	38.0	50	是		
					2017-11-8	二氧化硫	208	400	是		
						氮氧化物	588	700	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
						烟尘	35.0	50	是		
					2017-11-8	二氧化硫	114	400	是		
						氮氧化物	324	700	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
						烟尘	31.0	50	是		
2017-11-8	二氧化硫	212	400	是							
	氮氧化物	373	700	是							
	林格曼黑度	1	1	是							
	烟尘	31.0	50	是							
2	新会区	江门市新会区冠华针织厂有限公司	75t/h燃煤锅炉×2总烟道采样口	火电厂大气污染物排放标准	2017-11-14	烟尘	12.2	20	是		
						二氧化硫	12	200	是		
						氮氧化物	151	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
3	新会区	新会双水发电厂有限公司	5机组烟道采样口	火电厂大气污染物排放标准	2017-11-14	烟尘	7.4	20	是		
						二氧化硫	149	200	是		
						氮氧化物	149	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
4	台山市	广东国华粤电台山发电有限公司	1-2#机组总烟道采样口	火电厂大气污染物排放标准	2017-11-3	烟尘	5.2	20	是		
						二氧化硫	19.5	200	是		
						氮氧化物	16.3	200	是		
			3机组烟道采样口		2017-11-3	烟尘	4.4	20	是		
						二氧化硫	19.9	200	是		
						氮氧化物	21.7	200	是		
			4机组烟道采样口		2017-11-4	烟尘	8.2	20	是		
						二氧化硫	45.6	200	是		
6机组烟道采样口	2017-11-4	氮氧化物	36.4	200	是						
		烟尘	4.5	20	是						
		二氧化硫	17.1	50	是						
						氮氧化物	16.4	100	是		