

江门市2018年2月重点监控重金属企业（废水）监督性监测结果

序号	行政区	企业名单	评价标准	标准排污口名称	监测日期	监测结果（单位：mg/L pH：无量纲 色度：倍 粪大肠菌群数：个）																		达标评价	备注		
						pH	悬浮物	COD _{Cr}	石油类	总氰化物	氨氮	总氮	总磷	六价铬	总铬	铜	镉	铅	锌	镍	汞	氟化物（氟离子）	银			总铝	铁
1	蓬江区	江门翱住美标卫生洁具五金制造有限公司	电镀污染物排放标准	标准排污口	20180206	7.1	14	9	<0.04	<0.004	2.60	73.2	0.08	<0.004	0.06	0.026	<0.005	<0.07	0.168	0.092	<0.00004	0.11	<0.02	0.046	0.04	超标	
				雨水渠		8.2							<0.004	<0.03	1.01	<0.005	0.08	1.85	0.048	<0.00004		<0.02	0.072	0.10	超标		

备注：黄底红字为超标项目