

江门市2018年5月国控污水处理厂监督性监测结果

单位: mg/L pH: 无量纲 色度: 倍 粪大肠菌群数: 个

序号	污水处理厂名称	地区	监测日期	执行标准名称	执行标准条件名称	监测项目	出口浓度 (mg/L)	标准限值	是否达标	超标倍数	备注
1	江门市丰乐污水厂 (碧源污水治理有限公司)	蓬江区	2018-5-10	城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》	/基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值)/2005年12月31日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二段/城镇二级污水处理厂一级标准	PH值	6.7	6-9	是		
						生化需氧量	2.5	20	是		
						总磷	0.09	1.5	是		
						化学需氧量	12	40	是		
						色度	<2	30	是		
						总汞	<0.00004	0.001	是		
						总镉	<0.005	0.01	是		
						总铬	<0.03	0.1	是		
						六价铬	<0.004	0.05	是		
						总砷	0.0017	0.1	是		
						总铅	<0.07	0.1	是		
						悬浮物	8	20	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	是		
						粪大肠菌群数	0	10000	是		
						氨氮	0.222	8	是		
总氮	6.13	20	是								
石油类	<0.04	3	是								
动植物油	<0.04	3	是								
烷基汞	<0.00001	不得检出	是								
2	江门市蓬江区洪盛实业有限公司 (污水处理站)	蓬江区	2018-5-22	纺织染整工业水污染物排放标准	/新建企业—自2013年1月1日起/一般印染行业 (除蜡染行业外)/直接排放	PH值	7.9	6-9	是		
						生化需氧量	7.2	20	是		
						总磷	0.96	0.5	否	0.92	
						化学需氧量	35	80	是		
						色度	16	50	是		
						苯胺类	0.56	1	是		
						六价铬	<0.004	0.5	是		
						悬浮物	15	50	是		
						氨氮	2.05	10	是		
						总氮	4.63	15	是		
						硫化物	0.018	0.5	是		
						二氧化氯	<0.09	0.5	是		
3	恩平市污水处理厂 (恩平市建华环保有限公司)	恩平市	2017-5-10	城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》	/基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值)/2005年12月31日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二段/城镇二级污水处理厂一级标准	PH值	6.6	6-9	是		
						生化需氧量	5.6	20	是		
						总磷	0.22	1.5	是		
						化学需氧量	14	40	是		
						色度	8	30	是		
						总汞	<0.00004	0.001	是		
						总镉	<0.001	0.01	是		
						六价铬	<0.004	0.05	是		
						总砷	<0.0003	0.1	是		
						悬浮物	14	20	是		
						阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	是		
						粪大肠菌群数	1770	10000	是		
						氨氮	0.298	8	是		
总氮	1.26	20	是								
石油类	<0.04	3	是								
动植物油	<0.04	3	是								